

Generel information vedr. boligsprinkleranlægget.

Sprinkleranlægget er monteret for jeres personsikkerhed og værdisikring.

Anlægget virker ved at varmen fra en evt. brand udløser sprinkleren (det røde glas i sprinkleren = bulben)



Det er kun den eller de sprinklere som bliver varmepåvirket som udløser! - i praksis 1 – 2 stk.

Den varme der skal til for at udløse sprinkleren er 68 c°

Dvs. det er kun i det rum / sted hvor sprinkleren bliver udsat for varmepåvirkning der udløses – ingen andre steder!

Brandvæsenet bliver automatisk tilkaldt når sprinklere udløses ved brand
Sprinklerne må ikke blokeres, feks. af hylder, eller ophæng i loftet.

Ejerforeningen skal godkende evt. opsætning af vægge i lejligheder

Bemærk:

Sprinklerne **kan ikke tåle mekanisk påvirkning og må ikke bruges som bøjle ophæng** – idet anlægget kan udløses, hvis bulben brydes.

Brandvæsenet kommer også ved fejludløsning!!!!

Dansk Sprinkler Teknik A/S
Emil Neckelmanns Vej 15 G
5220 Odense SØ
88 717 112